



بيروت، في: ٢٠٢٦/٦/١٧
رقم الصادر: ١٥١٤/م.ص.
رقم المحفوظات: ٤٧/ش.ن - ٢٠٢٥/د/٤٥٥

دولة رئيس مجلس النواب

الموضوع: السؤال المُقدّم من النائب السيد مارك ضوّ حول واقع تشغيل وصيانة محطة الإنتاج التابعة لمطمر الناعمة ومسؤوليات الأطراف المعنية.

المرجع: إيداع رئاسة مجلس النواب ٤٩٠/س تاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥ ومرفقاته.

جواباً على السؤال المُقدّم من النائب السيد مارك ضوّ حول واقع تشغيل وصيانة محطة الإنتاج التابعة لمطمر الناعمة ومسؤوليات الأطراف المعنية،

نُبدى أنّه، وبعد استطلاع رأي السيّد وزير الطاقة والمياه حول السؤال المذكور، أشار إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان تفيد بما يلي:

١. إنّ العقد الموقع بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة Clean Energy Solution بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١ هو توريد وتركيب قطع الغيار اللازمة لتأهيل ٢٠,٠٠٠ و ٣٠,٠٠٠ ساعة كما هو منصوص من قبل الشركة الصانعة وليس عقد تشغيل وصيانة.

٢. منذ أن بدأت شركة Clean Energy Solution بتنفيذ أعمال التأهيل ٢٠,٠٠٠ ساعة على المولدات، ظهرت أعطال لم يتمّ ذكرها في هذا التأهيل من قبل الشركة الصانعة، وقد قامت شركة Clean Energy Solution بتغطية هذه الأعطال على نفقتها الخاصة.

٣. إنّ الشبكة الكهربائية في لبنان تتطلّب في موضوع نظام التردد، تتطلب قدرة انتاجية تقدر بحوالي ١,٠٠٠ ميغاوات لتبقى مستقرة، وبما أنّ هذه القدرة غير متوفرة حالياً لأسباب جزء منها تقني والجزء الأكبر مالي لاسيما في ظل عدم تسديد الدولة اللبنانية لفواتيرها الكهربائية، والتي تخطّت

الـ ٢٧٠ مليون دولار أميركي، مما يؤدي الى اهتزازات دائمة على الشبكة بموضوع التردد ينتج عنها خروج مجموعات التوليد في معمل مطمر الناعمة عن الشبكة بشكل تلقائي. مع الإشارة، الى أنّ المولدات في معمل مطمر الناعمة تخرج عن الشبكة تلقائياً عند انخفاض التردد عن ٤٩,٢ هرتز وذلك لحماية المولدات، وبالتالي، فإنّ تكرار هذه العملية، أي خروج مجموعات التوليد وإعادة ربطها على الشبكة، يؤدي الى ظهور بعض الأعطال غير المرتقبة على مجموعات الانتاج.

٤. بالنسبة الى العدد الفعلي لساعات التشغيل وعدد الاعطال المسجلة في محطة الانتاج التابعة لمطمر الناعمة منذ بدء تنفيذ العقد عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخه:

إنّ عدد ساعات التشغيل الفعلية للمولدات هي، بالنسبة:

للمولد رقم ١: ٢٥,٧٦١ ساعة تشغيل، المولد رقم ٢: ٢٣,٢٦٩ ساعة تشغيل، المولد رقم ٣: ٢٤,٨٠٣ ساعة تشغيل، المولد رقم ٤: ٢٤,٧٥١ ساعة تشغيل، المولد رقم ٥: ٢٠,٥٦٥ ساعة تشغيل، المولد رقم ٦: ٢٦,٤٤٢ ساعة تشغيل، المولد رقم ٧: ٢٦,٠١٢ ساعة تشغيل.

وإنّ الاعطال التي تحصل نتيجة عدم استقرار الشبكة تكمن بظهور تشققات في معدن رأس العادم Exhaust Headers على كل المولدات مما يتطلب اصلاحها من قبل شركة Clean Energy Solution على نفقتها الخاصة.

٥. بالنسبة للأسباب التقنية والإدارية الفعلية التي أدت الى انخفاض عدد ساعات التشغيل:

إنّ انخفاض ساعات التشغيل سببه ظهور أعطال لم تكن ضمن نطاق أعمال التأهيل، وبالتالي لم تكن ضمن قطع الغيار المطلوبة في هذه الصفقة، وقد تطلب تصنيعها في لبنان وقتاً طويلاً أو ريثما يتم طلبها من الخارج.

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد عقد صيانة وتشغيل بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة Clean Energy Solution.

٦. حول آلية التشغيل المعتمد حالياً داخل المحطة والتدابير المتخذة لضبط أي ممارسات تشغيلية فردية غير منتظمة:

تتناوب حالياً أربع فرق مناوبة على تشغيل وحراسة المعمل، وهناك مهندسين عدد ٢ يتابعون أعمال الصيانة بالرغم من النقص الحاد في عدد مستخدمي المؤسسة (يوجد حالياً ضمن ملاك المؤسسة ١٠٤٦ مستخدم من أصل ٥٠٣٦ مستخدم ملحوظين ضمن ملاك المؤسسة بموجب المرسوم رقم ٩٨/١٣٥٣٧ وتعديلاته).

٧. بالنسبة الى المؤهلات الفنية والخبرات العملية للعاملين المكلفين بتشغيل المحطة من قبل

مؤسسة كهرباء لبنان:

يوجد خمسة مستخدمين ومياومين اثنين ومهندسين اثنين جميعهم تم تدريبهم على تشغيل المولدات من قبل شركة Clean Energy Solution.

٨. بالنسبة لوجود نظام أو اتفاق خطي واضح يُحدّد توزيع مسؤوليات التشغيل بين مؤسسة كهرباء

لبنان والجهة المتعّهدة:

لا يوجد عقد صيانة وتشغيل بين المؤسسة وشركة Clean Energy Solution، بل إنّ العقد الموقع بينهما يقتصر فقط على توريد قطع الغيار وإجراء تأهيل عند ٢٠,٠٠٠ و ٣٠,٠٠٠ ساعة تشغيل.

٩. بالنسبة الى الأعباء المالية التي قد تترتب نتيجة آلية التشغيل الحالية:

لم تترتب أي أعباء مالية اضافية لغاية اليوم عن العقد الموقع بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة المتعّهدة.

١٠. حول نية وزارة الطاقة والمياه اعتماد صيغة تشغيل وصيانة متكاملة:

إنّ مؤسسة كهرباء لبنان تنوي التعاقد مُجدداً بهدف الحصول على توريد قطع الغيار والهوالك اللازمة وإجراء الصيانة العامة عند ٤٠,٠٠٠ ساعة تشغيل، بالإضافة الى الحصول على خدمة الدعم الاستشاري (Advisory Support (Technical ، وذلك كأفضل الحلول للمحافظة على المال العام، وعليه صدر قرار مجلس الادارة رقم ٣٤-٦٥٢/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٤ قضى بـ"الموافقة على طلب عرض من شركة CES، ممثلة الشركة الصانعة INNIO Jenbacher GmbH تمهيداً لعقد اتفاق رضائي معها، وفق أحكام قانون الشراء العام، واستنادا الى الفقرة ١ من المادة ٤٦/ الى المادة ٦٢/ منه، لشراء قطع الغيار اللازمة التي تحتاجها مجموعات الانتاج في معمل مطمر الناعمة بدءاً من ٣٢٠٠٠ وصولاً الى ٤٠٠٠٠ ساعة تشغيل ضمناً، بالإضافة الى استقدام خبير من الشركة الصانعة للإشراف على أعمال التأهيل الجذري للمجموعات عند بلوغ ٤٠,٠٠٠ ساعة تشغيل.

١١. فيما يخص إصدار مرسوم أو اتخاذ إجراءات تنظيمية تتيح للبلدات المجاورة الاستفادة من الطاقة المنتجة بكلفة منخفضة:

إنّ أي خطوة عملية لرفع مستوى الانتاج مرتبط بالسياسة العامة (إمكانيات المؤسسة) للقدرة الانتاجية للمؤسسة، والعائدة الى أسباب تقنية ومالية، حيث تتراوح حاليا بين ٤٠٠ و ٦٠٠ ميغاوات لتغذية كامل الاراضي اللبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ القدرة الانتاجية القصوى التي يمكن انتاجها من معمل الناعمة، وهي لا تشكل أكثر من ٢٠% من القدرة المطلوبة لتغذية البلدات المجاورة الملحوظة بالمرسوم.

١٢. حول وجود توجه لتعديل أو تجديد العقد الحالي:

إنّ مؤسسة كهرياء لبنان تقوم حاليا بالتفاوض مع شركة Clean Energy Solution وهي بانتظار الحصول على بعض المستندات الرسمية المطلوب تجديدها من قبل الشركة لعرض الموضوع على مجلس الادارة، علماً بأنها سبق لها وتقدّمت ببعض المستندات الرسمية التي لم تتم الموافقة عليها من قبل مصلحة القضايا والشؤون القانونية في المؤسسة.

رئيس مجلس الوزراء


د. نواف سلام